

**БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(БИРСКИЙ ФИЛИАЛ УУНиТ)**

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Объединенной первичной
профсоюзной организации

Т.Л. Микова

«01 февраля 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Бирского филиала УУНиТ

В.В. Ганеев



«01 февраля 2023 г.

ИПБ № 003

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНО-
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
БИРСКОГО ФИЛИАЛА УУНиТ**

Бирск 2023 год

1 Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, помещений, в подразделениях Бирского филиала УУНиТ (далее – БФ УУНиТ), в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

1.2 В рамках настоящей инструкции под административно-общественными помещениями принимаются кабинеты руководителей БФ УУНиТ, рабочие помещения структурных подразделений, помещения для совещаний и (или) конференц-залы, технические библиотеки, проектные кабинеты, архивы, помещения информационно-вычислительной техники, гардероб, помещения охраны, и иные помещения не являющиеся лабораториями (далее помещения).

1.3 Все работники БФ УУНиТ должны допускаться к работе после прохождения инструктажа.

1.4 Со всеми работниками БФ УУНиТ, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, проводятся инструктажи с записью в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего:

- первичный инструктаж о мерах пожарной безопасности на рабочем месте;
- повторный инструктаж о мерах пожарной безопасности не реже одного раз в год;
- внеплановый инструктаж о мерах пожарной безопасности при изменении специфики работы;
- целевой инструктаж о мерах пожарной безопасности при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы), при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и др.

1.5 На объекте (территории, здании, сооружении), в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

1.6 Все работники БФ УУНиТ должны соблюдать противопожарный режим и не допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара в университете.

1.7 Все работники БФ УУНиТ обеспечивают выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

1.8 Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.9 Лица, ответственные за пожарную безопасность в административно-общественных помещениях БФ УУНиТ назначаются приказом руководителя БФ УУНиТ.

2 Содержание помещений

2.1 Помещения БФ УУНиТ постоянно должны содержаться в чистоте и порядке.

2.2 Системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров должны находиться в исправном состоянии, не допускается их использования не по назначению.

2.3 Загромождение проходов, эвакуационных путей и выходов не допускается, двери выходов должны открываться в сторону выхода из помещения.

2.4 В помещениях БФ УУНиТ любую установку электрических приборов необходимо согласовывать с отделом эксплуатации и материально-технического обеспечения.

2.5 Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения должны быть постоянно свободными.

2.6 В учебных классах, кабинетах и помещениях следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, пособия и т. п.

2.7 По окончании работы должен производиться обязательный осмотр всех помещений с отключением имеющихся электропотребителей, кроме аппаратов и приборов постоянного действия.

2.8 В помещениях БФ УУНиТ **запрещается**:

- увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число столов;
- использовать помещения, для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.9 После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост охраны.

3 Содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов

3.1 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Запрещается:

- загромождать проходы, коридоры, мебелью, оборудованием, различными материалами;
- устраивать в коридорах, тамбурах выходов вешалки для одежды и гардероба;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен, потолков.

4 Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, электроустановок

4.1 Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, установок пожаротушения и электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии.

При эксплуатации электроприборов и электроустановок **запрещается**:

- использовать электроприборы в условиях, не соответствующих инструкции завода — изготовителя, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другой пускорегулирующей аппаратурой и электроустановочными изделиями;
- обертывать лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми плафонами, колпаками и рассеивателями;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- устранять самостоятельно неисправности электроприборов, электроаппаратуры;
- переносить включенные в сеть электроприборы, а также ремонтировать электроприборы, находящиеся под напряжением.

5 Содержание первичных средств пожаротушения

5.1 Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться или заменяться новыми.

5.2 Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

6 Обязанности и действия работников при пожаре

6.1 Каждый работник БФ УУНиТ при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры, срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре и т. п.) должен:

- немедленно прекратить работу, учебный процесс и вызвать пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного телефона — 112), сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, номер телефона;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей из здания;
- отключить электропотребители;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (если жизни не угрожает опасность);
- сообщить непосредственному руководителю и оповестить окружающих о пожаре;
- при общем сигнале опасности (система оповещения при пожаре) или угрозе жизни, срочно покинуть здание согласно планов эвакуации (которые находятся в коридорах зданий).

6.2 Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшее к месту пожара, обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководителя подразделения;
- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить все работы, учебный процесс, срочно покинуть помещение.

Разработал:

Ведущий инженер по ОТ и ТБ

Ю.Н. Мехтиева